RELATÓRIO DE ENSAIO

LIQ Laboratório Industrial da Qualidade

Nº	Data de Edição	Página
237/15	2015-11-30	**1** / **1**

Requerente

AL – Fábrica de Material Eléctrico, S.A.
Rua da Alemanha Lote 6-B
Apartado 218
2431-968 Marinha Grande

Data de Entrada

2015-10-02

Aparelho / Produto Ensaiado

Designação ..... : Luminária de emergência
Fabricante / Marca ..... : AL
Referência ..... : 02LDP16166
Características Nominais . : 230 V~; 50/60 Hz; 16 x 0,45 W LED; IP66; IK10; Classe II
Observações ..... : Variantes: 02LDP04166

Nº de Amostras

5

Fabricante / Representante

AL – Fábrica de Material Eléctrico, S.A.
Rua da Alemanha Lote 6-B
Apartado 218
2431-968 Marinha Grande

Normas / Documentos de Referência

EN 60598-2-22 (2014) + EN 60598-1 (2015)

IPAC acreditação L0019 Ensaios

Tipo / Âmbito do Ensaio

Ensaios de verificação da conformidade com os requisitos normativos de referência.

Resultado do Ensaio

As amostras ensaiadas satisfazem os requisitos normativos.

Os resultados dos ensaios encontram-se descritos no registo de ensaios Nº 237/15.

Ensaio Executado por

Paulo Moreira / João Lopes
(Técnico)

Data 2015-11-30

Aprovado por

João Lopes
(Diretor Técnico)

Data 2015-11-30

O **IPAC** É SIGNATÁRIO DO ACORDO DE RECONHECIMENTO MÚTUO DA **EA** E DO **ILAC** PARA ENSAIOS, CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES
LE0032 REPRODUÇÃO PARCIAL PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO LIQ - OS RESULTADOS DO ENSAIO REFEREM-SE APENAS À AMOSTRA ENSAIADA

Apart.3228
3754-901 Águeda – Portugal
Tel +351 234 612 770
Fax + 351 234 601 905
Web page www.liq.pt
e-mail geral@liq.pt